




(W1) – pion instalacji wody zimnej
 (K1) – pion instalacji kanalizacji sanitarnej Ø110
 — — instalacja wody zimnej
 — — kanalizacja sanitarna

1. Wszystkie rury wodociągowe prowadzone po ścianach izolować termicznie przy pomocy otuliny z pianki PE gr. 20mm, prefabrykowanych.
2. Wszystkie rury wodociągowe prowadzone w brzdach izolować termicznie przy pomocy otuliny z pianki PE gr. 9mm w osłonie z laminatu, prefabrykowanych.
3. Wszystkie pionowe kanalizacyjne wyprowadzone nad dach i zakończone rurami wywiewnymi Ø160.

(W1) – pion instalacji wody zimnej
 (K1) – pion instalacji kanalizacji sanitarnej Ø110
 — — instalacja wody zimnej
 — — kanalizacja sanitarna

1. Wszystkie rury wodociągowe prowadzone po ścianach izolować termicznie przy pomocy otuliny z pianki PE gr. 20mm, prefabrykowanych.
2. Wszystkie rury wodociągowe prowadzone w brzdach izolować termicznie przy pomocy otuliny z pianki PE gr. 9mm w osłonie z laminatu, prefabrykowanych.
3. Wszystkie piony kanalizacyjne wyprowadzone nad dach i zakończone rurami wywiewnymi $\varnothing 160$.
4. Przed wystąpieniem do prac instalacyjnych należy zweryfikować możliwości techniczne prowadzenia instalacji.
5. Montaż podliczników wody zimnej wg. aranżacji i wymagań Inwestora.

	Pomieszczenie	Posadzka	Pow. użytk.	Wys.pom.
1.1	Hall z poczekalnią	istn. płytki ceramiczne	45,04m ²	3,75m
1.2	Sanitariat	płytki ceramiczne	4,04m ²	2,60m
1.3	Pom. techniczne	płytki ceramiczne	13,35m ²	3,98m
	Razem		62,33m ²	
	Pomieszczenia magazynowe z zapleczem			
1.4	Magazyn	posadzka betonowa	52,33m ²	5,66-4,38m
1.5	Przedsiónek	płytki ceramiczne	2,08m ²	2,50m
1.6	Sanitariat	płytki ceramiczne	1,37m ²	2,50m
	Razem		55,78m ²	
	Pomieszczenia biurowe z zapleczem			
1.7	Hall z anek. socjal.	płytki ceramiczne	9,58m ²	2,58m
1.8	Pokój biurowy	pcv	32,33m ²	3,30m
1.9	Pokój biurowy	pcv	40,86m ²	3,30m
1.10	Sanitariat	płytki ceramiczne	6,18m ²	3,00m
	Razem		88,95m ²	
	Cała powierzchnia użytkowa		207,16m ²	

OBJEKT :		BUDYNEK DWORCA KOLEJOWEGO PKP	
ADRES :		46-040 OZIMEK UL. KOLEJOWA	
INWESTOR :		Gmina Ozimek , ul. Ks. Dzierżona 4b 46-040 OZIMEK,	
jednostka projektowa			
PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH. JADWIGA BARTNIK UL.SZARYCH SZEREGÓW 65/14 45-285 OPOLE TEL 604 54 83 35 e-mail: jadviga.bartnik@o2.pl			
FAZA PROJEKTU :		PROJEKT TECHNICZNY	
NAZWA RYSUNKU:		RZUT PARTERU - INSTALACJE WOD.-KAN.	
imię i nazwisko		nr uprawnień	podpis
mgr inż. Wojciech Przybyła		OPL/1357/PWBS/17	
SPRAWDZAJACY : mgr inż. Grzegorz Jurowicz		OPL/0043/POOS/03	
OPRACOWAŁA : mgr inż. Aleksandra Drozdalska			
skala			1:100
data opr.			27.10.2023r.
nr rysunku			IS-2