

Zestawienie uśrednionych parametrów geotechnicznych											Załącznik nr 6				
TEMAT Geotechniczne warunki posadowienia dla projektowanej inwestycji w miejscowości Schodnia, ul. Techniczna															
OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE		PARAMETRY GEOTECHNICZNE													
Profil stratygraficz- no litologiczny	Opis litologiczno genetyczno stratygraficzny	Nr wars twy geotech- technicznej	Symbol gruntu	Symbol geologi cznej konsoli- dacji gruntu	Stan gruntu		Wilgotność naturalna W_n %	Gęstość objętości owa ρ t/m ³	Spójność C_u kPa	Kąt tarcia we- wnętrzne- go φ stopnie	Edometryczny moduł ściśliwości		Moduł odkształcenia		Zawar- tość cz.org. I_{em} %
					Stopień zagęszczenia I_D	Stopień plastycz- ności I_L					Pierwotnej M_o kPa	Wtórnej M kPa	Pierwot- ny E_o kPa	Wtórny E kPa	
CZWARTORZĘD	Nasyp budowlany	I	NB	Nasyp budowlany (warstwa asfaltu plus podbudowa, stabilizacja)											
	Piasek średni z gliną	II	Ps+G	-	0,50*	-	22	2,00	-	33,1	98000	108900	82700	-	-
	Gлина piaszczysta z piaskiem gliniastym	III	Gp+Pg	C	-	0,23*	12	2,20	15,74	14,3	27400	45800	19200	-	-
	Gлина pylasta	IV	Gπ	C	-	0,21*	20	2,10	16,54	14,6	28700	47900	20100	-	-

* - uśredniony parametr ustalony w terenie

22 (kursywa) - parametry wyprowadzone